



MĚSTO ODŘY
Odbor rozvoje města
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odrý

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna oken MŠ Kamenka“

Zadavatel: Město Odrý, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odrý; IČ: 00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

DOTAZ č. 1

Lze Vám při splnění požadované hodnoty součinitele prostupu tepla $U_w \leq 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ nabídnout plastová okna z pětikomorového profilu s dvojitým dorazovým těsněním (bez středového těsnění) a se stavební hloubkou profilu 73 mm a se zasklením $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo striktně trváte na dodržení požadavků uvedených v technické specifikaci (tj. min. šestikomorový rám, trojitě těsnění, stavební hloubka min. 76 mm, izolační trojsklo $U_g \leq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)?

Děkuji za odpověď.

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel trvá na stanovené technické specifikaci požadovaná plastová okna, resp. na všech zadaných parametrech. Zadané parametry jsou požadavkem minimální stanovené kvality.

Zadavatel dále jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky nabídku i jiných, rovnocenných řešení a materiálů, pokud je dodavatel nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich požadovanou kvalitu. Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů.

Parametry uváděné účastníkem výběrového řízení v dotazu č. 1 však stanovenou minimální kvalitu nesplňují.

Vysvětlení zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html.

V Odrách dne 13.05.2020

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí odboru rozvoje města