

V textové části zadávací dokumentace je uvažováno s likvidací odpadních splaškových vod v ČOV. Údolnicí místní části Pohoř prochází částečně zatrubněný příkop dešťových vod ve vlastnictví a správě zadavatele, který je zaústěn do bezejmenného toku v severní části m.č. Pohoř. Zatrubnění se nachází i v pozemku parc. č. 25 k.ú. Pohoř, ve vlastnictví zadavatele. Odvedení vyčištěné vody z ČOV je uvažované do vodoteče prostřednictvím výše uvedeného zatrubnění. Zatrubnění bude rovněž sloužit pro odvádění dešťových vod z budovy č.p. 30 Pohoř a z přilehlých zpevněných ploch.

Děkujeme za pochopení.

V Třinci dne 12.6.2020

Ing. Libor Helis
starosta města

Zastoupen obchodní společností Čtyři oči, s.r.o.

Mgr. Josef Alexander Matera,
Čtyři oči, s.r.o.