

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>
201	SCHODIŠTĚ	7,1
202	CHODBA	6,3
203	CHODBA	2,4
204	RAMPA	5,1
205	CHODBA	5,3
206	WC INV.	4,3
207	PRACOVNÍ PROSTOR	28,1
208	PROSTOR PRO CVIČENÍ A AKTIVIZACI	23,1
209	RELAXAČNÍ PROSTOR	14,1
210	SCHODY DO PODKROVÍ	2,5
211	TERASA	21,0
212	ALTÁN	15,2

LEGENDA:

- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ, TYP SVÍTIDLA 4
- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ, TYP SVÍTIDLA 1
- SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ, TYP SVÍTIDLA 9
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1), DO VLHKA
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 250V
- ZÁSUVKA POLOZAP. 10/16A, 250V 2P+Z,
- DVOJZÁSUVKA POLOZAP. 10/16A, 250V
- ZÁSUVKA DO VLHKA, IP44, 16A, 250V 2P+Z


P.C.,NET  
ZÁSUVKA PRO P.C. A TEL SÍŤ RJ45/RJ11

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN–C–S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
IZOLACI, KRYTÍM  
PROSTŘEDÍ: UVNITŘ DOMU – AB5, MIMO DŮM – AB8, AD3

- LEGENDA
- 01. BYT
  - 02. ROZŠÍŘENÝ STACIONÁŘ
  - 03. PODKROVÍ
  - 04. VENKOVNÍ ÚPRAVY

Denní stacionář Odry

- 11 \* BALA 2k0 840 Interiérové přisazené LED svítidlo (1910 lm; 23.0 W)
- 4 \* FULL MOON 4 DO 3k5 840 Designové kruhové LED svítidlo, přisazené nebo zavěšené, difuzor opálový (3509 lm; 29.0 W)
- 8 \* NARA 12 E DPO 8k1 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor opálový (6724 lm; 65.0 W)
- 29 \* NARA 6 E DPO 3k7 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor opálový (3071 lm; 30.0 W)
- 3 \* OBERON L1 12 E 4k5 840 Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (4068 lm; 33.0 W)
- 10 \* TARA 3k0 840 Přisazené LED svítidlo, opálový difuzor, IP65 (2349 lm; 25.0 W)
- 2 \* WALL 6 DPO 2k3 840 Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (1856 lm; 19.3 W)
- 6 \* sv. vestavné LED 5,5W/3K, IP65, 230V barva šedá + box
- 4 \* venkovní osvětlení nástěnné - válec obousměrný, mat.
- 1 \* nerezová ocel, halogenová žárovka 2x35W
- 2 \* venkovní reflektor s pohybovým čidlem, halogenová žárovka 150W
- 2 \* venkovní nástropní osvětlení, úsporná žárovka 75W
- 2 \* LED pásek v AL profilu, neutrální bílá, 1,2m, montáž zapuštěná do dna horních skříněk kuchyňské linky.
- 1 \* Nástěnné koupelnové LED svítidlo pro montáž nad zrcadlo.
- 1 \* Délka 60cm, kruhový průřez difuzeru, materiál opálový plast, pochromovaný kov.



Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: BpV  
+0,000 = 299,075

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing. arch. Pavel Klein KT architekti Kroftova 35, 616 00 Brno tel.: +420 605 944 569 e-mail: kta@kt.cz www.kt-arch.eu	Zodpovědný projektant:	Ing. Karel Rychlý		KT architekti
		projektant:	Ing. Karel Rychlý		

NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.163, k.ú. ODRY PRO ÚČELY DENNÍHO STACIONÁŘE	FORMÁT:		A3
		DATUM:		ŘÍJEN 2018
		STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ	
MÍSTO STAVBY, PARCELA Č.:	Odry, k.ú. Odry, ul. Hranická 163/34, p.č.1881, 1882	PARÉ Č.:		
INVESTOR:		Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry, zastoupené starostou města		
ČÁST:	D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	STAVEBNÍ OBJEKT:  SO.01		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP	MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU:	
		1:100	D.1.4.3-2	