



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 19977/923/2/841.05/2017

Vyřizuje: Ing. Michaela Knéblová

Tel.: 596 657 271

E-mail: michaela.kneblova@pod.cz

Datum: 04.01.2018

PRINEX GROUP s.r.o.

Ing. Antonín Balšínek

Masarykovo náměstí 11/46

742 35 Odry

„Příjezdová komunikace“ na pozemcích p.č. 1520/58, 1515 a 2580 v k.ú. Odry – stanovisko správce povodí a správce vodního toku Zlatý potok

Dne 18.12.2017 jsme byli požádáni o stanovisko k odvádění dešťových vod z plánované stavby „Příjezdová komunikace“ na pozemcích p.č. 1520/58, 1515 a 2580 v k.ú. Odry do Zlatého potoka.

Dešťové vody z komunikace o zpevněné ploše cca 3 700 m² budou svedeny přes retenční nádrž o objemu 70 m³ do dešťové kanalizace navrhované v rámci stavby „Výrobní zdravotnických potřeb“, ke které jsme se vyjadřovali dopisy zn.: 00984/923/2/841.05/2017 ze dne 06.02.2017 a zn.: 11534/923/2/841.05/2017 ze dne 16.08.2017 a pro kterou bylo Městským úřadem Odry dne 23.10.2017 vydáno územní rozhodnutí zn.: MěÚO/14569/2017/SÚ/Sk. Vyústění objekt je navržen ve vzdálenosti 7 m (směrem proti vodě) od železničního mostu křížícího Zlatý potok v ř. km 0,441 (podle technickoprovozní evidence státního podniku Povodí Odry). Stavbou vyústního objektu bude dotčen pozemek p.č. 2180 v k.ú. Odry, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro státní podnik Povodí Odry. Uvádíme, že navrhované řešení není v souladu s výše uvedeným územním rozhodnutím, kterým bylo povoleno umístění vyústního objektu na pozemku p.č. 547 v k.ú. Odry, tj. pod železničním mostem.

K žádosti uvádíme následující:

- S vypouštěním dešťových vod z „Příjezdové komunikace“ a „Výrobní zdravotnických potřeb“ do Zlatého potoka souhlasíme za předpokladu, že regulovaný odtok z obou retenčních nádrží (70 m³ – příjezdová komunikace, 120 m³ – výrobní zdravotnických potřeb) bude v součtu max. 10 l/s. Tato hodnota byla stanovena na základě tzv. kumulativního odtoku, který se předpokládá, že postupně v dané oblasti vznikne.
- Dříve podaný námět Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na zaústění dešťových vod do Zlatého potoka až pod železniční most (směrem po vodě) je z hlediska odtokových poměrů přínosný, avšak s ohledem na náš požadavek vypouštět do toku pouze 10 l/s není místo vypouštění ve vztahu k železničnímu mostu limitní.
- Z hlediska stavebního, respektive zachování stavebně technických možností na plánovanou rekonstrukci železničního mostu, považujeme umístění vyústního objektu ve vzdálenosti 7 m od mostu za dostačující.
- K technickému řešení vyústního objektu, které nám bylo v minulosti již předloženo (v rámci dříve plánovaného vyústění kanalizace do Zlatého potoka na pozemku p.č. 547 v k.ú. Odry), uvádíme, že nadále platí náš požadavek doplnit před a za kamennou rovinou přechodový prvek z hutněného kamenného pohozy (frakce 63 – 125, tloušťky 0,3 m) v šířce 0,5 m na každou stranu.
- Toto stanovisko neslouží k majetkovému vypořádání trvalého či dočasného záboru pozemků a ke vstupům na pozemky v rámci stavby. Vzhledem k tomu, že bude stavbou dotčen pozemek p.č. 2180 v k.ú. Odry, ke kterému má právo hospodaření státní podnik Povodí Odry, je potřeba

před realizací stavby kontaktovat majetkový odbor našeho podniku (Ing. Poledníková, tel.: 596 657 325) a uzavřít příslušný smluvní vztah.

- Upozorňujeme, že státní podnik Povodí Odry nenese zodpovědnost za škody na majetku investora nebo prováděcí organizace v době výstavby ani po dokončení stavby, které budou způsobeny působením vody, odchodem ledů, pádem stromů břehového a doprovodného porostu a jinými nepředpokládanými vlivy vodního toku.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0060 Odra od toku Budišovka po tok Jičínka. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. V zájmovém území stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického stavu vodního útvaru.

Akce „Příjezdová komunikace“ na pozemcích p.č. 1520/58, 1515 a 2580 v k.ú. Odry není v rozporu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Při splnění výše uvedených podmínek je uvedený záměr možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací


Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021 230

Na vědomí:

Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava