

Ing. Antonín Balšínek

Váš dopis: 17.04.2018
Vyřizuje: Dombrovský 602 786 457

Naše značka: 182/18dm
Datum: 21.04.2018

Stavební povolení

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti CETIN, č.j.512020/18 pro stavbu „Odry , příjezdová komunikace PRIMEX “ a Vámi dodané situace stavby, sdělujeme

Souhlasíme s vydáním Spojeného územního a stavebního rozhodnutí na tuto stavbu s tím, že budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku společnosti CETIN.

V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů , uloží kabely do půlených chráničků AROT, vedle položí náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a přizve zaměstnance společnosti CETIN , ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5metru na obě strany.

Za společnost CETIN

Karel Dombrovský
POS PO Morava
Na základě Pověření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

