



MIN. TLOUŠŤKY IZOLACE POTRUBÍ:

Uo1520mm
Uo1820mm
Uo2220mm
Uo2825mm
Uo3530mm
Uo4230mm
Uo5440mm
Uo7650mm

MAX. VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ:

Uo15do 1,25 m
Uo18do 1,50 m
Uo22do 2,00 m
Uo28do 2,25 m
Uo35do 2,75 m
Uo42do 3,00 m
Uo54do 3,50 m

POZNÁMKA:

- VE 4.NP JE UVAŽOVANO S INSTALACÍ OCELOVÝCH DESKOVÝCH ŮTOPNÝCH TĚLES SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM A ZABUDOVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU- PŘÍPOJENÍM A KOUPELNOVÝCH TĚLES SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM
- VÝKONY ŮTOPNÝCH TĚLES JSOU UVEDENY PŘÍ TEPLOTNÍM SPÁDU 50/40°C
- TRASY ROZVODŮ ŮT JE NUTNO KOORDINOVAT S VEDENÍM ŮSTATNÍCH TECHNICKÝCH INSTALACÍ (VZT,ŽITEL,SVITIDLA, A.TD.)
- TĚLESA BUDOU OPATŘENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ S KAPALINOVÝM ŮDÍLEM (M 30x1,5) A REGULAČNÍM ŠROUBENÍM PRO TĚLESA VK. KOUPELNOVÁ TĚLESA PAK PŘÍPOJOVACÍ GARNITUROU S TRV HLAVICÍ A PLASTOVOU KRYTKOU
- ROZVODY V PODLAŽE 4.NP K ŮTOPNÝM TĚLESŮM JSOU NAVRŽENY Z AL-PEX POTRUBÍ
- STOUPAČKY A LEŽATÉ ROZVODY V 1.PP DO PŘEDÁVACÍ STANICE Z POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI (Uo)
- ODVZDUŠNĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO V NEJVYŠŠÍCH A NEJNÍŽŠÍCH ČÁSTECH ROZVODŮ DLE SKUTEČNÉHO SPADOVÁNÍ POTRUBÍ
- NOVÉ STOUPAČKY PROCHÁZEJÍCÍ HRANICEMI POŽÁRNÍCH ŮSEKŮ (STROPY A PODLAHY INSTALAČNÍCH JADER MEZI PODLAŽÍMI) BUDOU OPATŘENY V MÍSTECH PRŮCHODŮ POŽÁRNÍMI UCPAVKAMI
- VŠECHNA ŮTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA POMĚROVÝMI MĚŘÍČI TEPLA SHODNÉHO TYPU S JIŽ OSAZENÝMI NA STÁVAJÍCÍCH ŮTOPNÝCH TĚLESECH

LEGENDA

- KK - ŮZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT
VK - VYPOUŠŤEČÍ KULOVÝ KOHOUT
RTD - REGULAŮOR TLAKOVÉ DIFFERENCE DN15, 5-25 kPa, Kvs=1,6
RVV - RUČNÍ VYVÁŽOVACÍ VENTIL DN15, Kvs=3,0

katastrální území: ODŘY [709085]
polohový systém: S-JTSK
výškový systém: BpV
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP



-15°C

PROJEKCE GUŇKA S.R.O.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
NA ČTVRTI 328/10
700 30, OSTRAVA-JIH-HRABŮVKA
MOBIL: +420 608 730 487
EMAIL: guňka@projkecgunka.cz

Stavba: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU POD LESEM V ODŘÁCH		
Čest:	D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ	
Výkres:	PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV	
Místo stavby:	POD LESEM 665/22, 742 35 ODŘY PARCELA Č. 1083, K.Ů. ODŘY [709085]	
Objednatel stavby:	MĚSTO ODŘY MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODŘY	
Odpov.proj:	I V O N E U Ž I L	
Kontroloval:	I N G . J A K U B G U Ň K A	
Kreslil:	I V O N E U Ž I L	
Formát:	8 4 0 x 4 2 0	Číslo kopie: Číslo výkresu:
Datum:	0 6 / 2 0 2 3	
Měřítka:	1 : 5 0	D.1.4.2 b-02
Zakázka:	1 3 3 _ 2 0 2 1	
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	