

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Michal Pospíšil
Tučín 148
75116 Tučín

Značka: 9773/V020473/2022/PO

Ostrava, dne: 22.7.2022

Věc: **Oprava bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách**

Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko automatem.

Sdělení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 18.5.2022 pod zn.: 9773/V013554/2022/PO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší opravu stávající bazénové vany plaveckého bazénu, výstavbu nového dětského brouzdaliště a stavební úpravy stávající technologie úpravy bazénové vody na letním koupališti v Odrách.

Přodorysné řešení stávajícího plaveckého bazénu bude ponecháno. Bude řešena výměna stávající degradované bazénové fólie, vč. vtokových a odtokových prvků v bazénu. Stávající hladinové přelivné žlábků budou vyspraveny a řešeny nové odtoky. Technologické zařízení a rozvody budou nahrazeny novými. Výkon úpravny vody bude odpovídat současné platné legislativě. Pro instalaci nových pískových filtrů bude zřízeno nové zastřešené stanoviště. K úpravě vody bude zřízena nová chlorovna v nově vystavěném objektu. Stávající dětské brouzdaliště bude vybouráno a vystavěno nové – nerezové. K úpravě vody v novém dětském brouzdališti bude řešena nová samostatná úpravna vody. Pro nové dětské brouzdaliště bude zřízena nová akumulční jímka a armaturní šachta. Konečná povrchová úprava plaveckého bazénu bude řešena bazénovou fólií.

Stavební úpravy:

- BAZÉNOVÁ VANA – stávající bazénová vana nově vyložena bazénovou fólií. Ve stávající bazénové vaně bude vybourána příčka, oddělující tzv. divokou řeku. V části původní divoké řeky budou po obvodu doplněny hladinové přelivné žlábků.
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY – stávající dlážděné ochozy budou, po provedené výkopových prací, předlážděny.
- STROJOVNA – budou provedeny drobné stavební úpravy ve stávající strojovně

Přístavba:

- ZASTŘEŠENÍ FILTRŮ – stávající pískové filtry budou nahrazeny novými, které budou umístěny vně strojovny, na novou železobetonovou desku a nově opatřeny zastřešením k ochraně proti oslunění.

Umístění:

- DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ – na místě stávajícího dětského brouzdaliště, bude vystavěno nové dětské brouzdaliště – nerezové, obdobného rozměru a tvaru, jako brouzdaliště původní. V blízkosti nového dětského brouzdaliště bude vystavěna nová akumulční jímka o pracovním objemu cca 8 m³ a nová armaturní šachta.
- CHLOROVNA – V blízkosti stávající strojovny bude vystavěn nový objekt chlorovny.
- OPLOCENÍ – nový prostor zastřešení pískových filtrů a chlorovny bude nově oplocen, proti vstupu nepovolaných osob.

Plnění a dopouštěcí voda:

Plnění a dopouštěcí voda je přivedena stávajícím potrubím D90 do strojovny. Přívodní trasa je vedena podél bazénu – neověřený průběh. Vzhledem k možnosti narušení přípojně trasy při výkopech, uvažujeme v PD s přeložkou části přípojně trasy pitné vody v mat. PE100, SDR11, PN16, 90x8,2, v délce cca 65 m.

Značka: 9773/V020473/2022/PO

V souhrnné technické zprávě je uvedeno:

- Vzhledem ke snížení objemu dětského brouzdaliště, využití bazénové vody pro sprchy brodítek, k instalaci nového kvalitnějšího a úsporného zařízení technologie a k eliminaci úniků vody ze starých degradovaných technologických rozvodů, předpokládáme snížení spotřeby vody je stávající vodovodní přípojka je kapacitně vyhovující.
- Vypouštění bazénů - Pro vypouštění bazénů a rozvodů technologie (všechny vody řešené v předmětné projektové dokumentaci) bude využit stávající vypouštěcí systém vypouštění do areálové kanalizace, zaústěné do usazovacích jímek a dále pak do povrchových vod. Žádné bazénové vody, ani technologické vody řešené v této projektové dokumentaci nejsou vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby, dle předložené projektové dokumentace na pozemku parc.č. 1693, k.ú. Odry nedojde ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s., **ale stavbou budou dotčeny zájmy SmVaK Ostrava a.s.**

Dle předložené projektové dokumentace **nebudou nově napojeny** žádné bazénové a technologické vody apod. do kanalizace v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.

Podmínky pro realizaci stavby:

- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací Bílovec tel.č. 556 410 015.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 26

Milada Szkanderová
vedoucí oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.