



LEGENDA POTRUBÍ :

- SÁNÍ BAZÉNOVÉ VODY PRO ATRAKCE – SKLUZAVKU
- VÝTLAK BAZÉNOVÉ VODY NA ATRAKCE – SKLUZAVKU
- PŘÍPOJKA ELEKTRO PRO ČERPADLO SKLUZAVKY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- Č1 ČERPADLO PRO SKLUZAVKU 1 2,6/3,1 kW, 230/400V, Q=60 m3/h, H=10m v.s. SAMONASÁVACÍ ČERPADLO S PŘEDFILTREM, PŘIPOJENÍ 90/90
- V1 PLASTOVÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ Ø100
- SS1 STĚNOVÉ SÁNÍ 3 ABS PLAST, připojení d90, sání 40m3/h,

INVESTOR : Město Odry Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry	ZAK. ČÍSLO: POR 05.03.2022 OBEC : ODRY DATUM: 03/2022 FORMÁT : A2	<div><div>PROJEKT · OBČOD · REALIZACE</div><div>V STAVBYMĚ</div><div>POR</div><div>PŘEROV</div></div> <div>Sídlo: TUČN 148, 751 16 TUČN Kancelář: DENISOVA 2916/9, 750 02 PŘEROV</div>	MICHAL POSPÍŠIL +420 736 680 233 IČO 65912535 DIČ CZ 7404195678
STUPEŇ: PROJEKT	POČ. VYHOTOVENÍ : 4		
STAVBA: Opravu bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odřích			Zodp. proj. Michal POSPÍŠIL Vypracoval Lucie Masáříková
ČÁST: D.1.4. Technologická část			Autoriz. osoba ING. Z. TILLEROVA
NÁZEV VÝKRESU : TECHNOLOGICKÉ ROZVODY SKLUZAVKY – SITUACE			MĚŘÍTKO : M 1:100 Č. VÝKRESU : D.1.4. – 01A